

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Instytutu Fizyki PAN, wraz z ich serwisem”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

I. Pytania do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w trakcie prowadzonej procedury wpłynęły następujące zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”), na które udziela odpowiedzi, jak poniżej.

Pytanie 1 i 2.

Prosimy o udostępnienie rzutów – w pliku PDF lub dwg - budynku pietra 1 i 2 (dotyczy obu budynków) wraz z zaznaczeniem na tych rzutkach nr pomieszczeń przeznaczonych do wyposażenia w klimatyzację.

Prosimy o zaznaczenie na ww. rzutach rozdzielni elektrycznych służących do zasilenia jednostek zew i wew.

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej na miejscu planowanych robót oraz możliwość uzyskania rzutów na miejscu w siedzibie Zamawiającego. W celu ustalenia konkretnego terminu dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z Panem Teodorem Jarosińskim, tel. +48 570 100 621. Zamawiający przychylając się do prośby jednego z wykonawców, mając na uwadze obecną sytuację sanitarną, przygotuje i umieści wymagane rzuty na swojej stronie internetowej w dniu 30.03.2020 r. W przypadku trudności z umieszczeniem rzutów na stronie ze względu na zbyt dużą objętość a tym samym ich brakiem na stronie w dniu 30.03.2020 r. , Zamawiający prosimy o kontakt telefoniczny w celu wysłania ich bezpośrednio na skrzynki e-mail Wykonawców.

Pytanie 3.

Prosimy o określenie rodzaju i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń w tym ilości osób pracujących w danym pomieszczeniu oraz rodzaju zainstalowanych urządzeń (np.: standardowy sprzęt biurowy)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie pomieszczenia mają przeznaczenie biurowe i są wyposażone w standardowy sprzęt biurowy, liczba osób pracujących w pokojach wynosi od 3 do 5.

Pytanie 4.

Czy w którymś z pomieszczeń przeznaczonych do chłodzenia znajdują się urządzenia laboratoryjne generujące podwyższone zyski ciepła, lub generujące niebezpieczeństwo dla przebywających tam osób (wysokie napięcie, pole elektromagnetyczne, zagrożenie biologiczne)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma takich urządzeń.

Pytanie 5.

Prosimy o wskazanie na którą stronę świata są skierowane okna w przedmiotowych pomieszczeniach oraz czy posiadają żaluzje bądź rolety?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że okna pomieszczeń 102, 104 i 106 w budynku nr 2, piętro I skierowane są na zachód, natomiast pozostałe pokoje wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym mają okna skierowane na wschód. We wszystkich pokojach są żaluzje bądź rolety.

Pytanie 6.

Cyt. z PFU: *w miejscach wymagających zastosowania estetyki wykonania należy wykonać zabudowę z karton-gipsu wraz z wykończeniem i pomalowaniem*. Zgodnie z ww. cytatem prosimy o wskazanie miejsc wymagających zastosowania ww. estetyki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz prac instalacyjnych polegających na wykonaniu nowej instalacji klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach biurowych Instytut Fizyki PAN. Ilość miejsc „wymagających zastosowania estetyki wykonania oraz wykonania zabudowy z karton-gipsu wraz z wykończeniem i pomalowaniem” będzie bezpośrednio wynikać z projektu jaki powstanie.

Pytanie 7.

Jednym z wymogów PFU jest aby cyt.: *cały system musi być podłączony do istniejącego sterownika centralnego z wyświetlaczem dotykowym MCM-A300N oraz do serwera DMS 2,5 (MIMD01AN)* co jednoznacznie wskazuje nam wyłącznie na **jednego dostawcę urządzeń** gdyż do sterownika jednego producenta można podłączyć tylko system tego samego dostawcy. Czy zamawiający dopuszcza umieszczenie sterownika centralnego innego dostawcy urządzeń w tym samym pomieszczeniu co ww. oraz zapewnienie możliwości sterowania systemem klimatyzacji z pomocą komputera i przez przeglądarkę internetową niezależnie od już zainstalowanego systemu?

Odpowiedź:

Zamawiający ze względów ekonomicznych i technicznych a także późniejszej obsługi serwisowej nie dopuszcza umieszczenie drugiego sterownika centralnego innej firmy w celu zapewnienie możliwości sterowania zainstalowanym systemem klimatyzacji niezależnie od już istniejącego systemu. Cały instalowany system musi być podłączony do istniejącego sterownika centralnego typu MCM-A300N oraz do serwera DMS 2,5 (MIMD01AN).

Pytanie 8.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie Czynnika chłodniczego typu R 410 w urządzeniach VRF/VRV? Pragniemy zwrócić uwagę, iż wskazany w PFU dostawca urządzeń (patrz pkt. 7) nie posiada systemów klimatyzacyjnych o zmiennym przepływie czynnika na czynnik R32.

Odpowiedź:



Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie czynnika chłodniczego typu R 410 w instalowanych urządzeniach VRF/VRV.

Pytanie 9.

W związku z pandemią koronawirusa zwracamy się do Państwa o przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 06.04.2020r. Swoją prośbę motywujemy dłuższym niż zazwyczaj czasem oczekiwania na oferty od dostawców sprzętu i urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany terminu otwarcia ofert.

 Przygotował	 Dyrektor Instytutu Fizyki PAN Prof. dr hab. Roman Puźniak Zaakceptował
--	---